

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АВИАСТАР-СП»**

432072 г. Ульяновск, пр. Антонова, 1

Тел.: 28-10-22 Факс: 21-00-39

E-mail: d002a@aviastar-sp.ru

<http://www.aviastar-sp.ru>

ОКПО 25362968, ОГРН 1027301570636,

ИНН/КПП 7328032711/732801001

26.01.2015 № 179/095.

На исх. № _____ от _____

Директору филиала
«Ульяновские распределительные сети»
ОАО «МРСК Волги»

С.П. Фролову

Ефремова, д.48,
г. Ульяновск, 432042

О замерном дне 17 декабря 2014 года

Направляем в Ваш адрес результаты замеров нагрузок энергопринимающих устройств 17 декабря 2014 года.

Приложение: Замеры нагрузок энергопринимающих устройств ЗАО «Авиастар-СП» за 17 декабря 2014 г. – 1 экз. на 1 листе.

**Зам. главного инженера -
Главный энергетик**

Н.М. Карсаков

Т.В. Степанова

Телефон: (8422) 28-82-37


Факс: (8422) 50-25-75

E-mail: otd184@mail.ru

**Замеры нагрузок энергопринимающих устройств
ЗАО "Авиастар-СП" за 17 декабря 2014 г.**

Ч а с ы	Потребленная энергия по часам	
	Wp (кВт*ч)	Wq (квар*ч)
с 0 до 1	11351	4760
с 1 до 2	10925	4514
с 2 до 3	10703	4406
с 3 до 4	10949	4310
с 4 до 5	11333	4322
с 5 до 6	14489	5101
с 6 до 7	16922	5610
с 7 до 8	20145	7153
с 8 до 9	27016	10904
с 9 до 10	27328	11037
с 10 до 11	32139	13098
с 11 до 12	30585	11388
с 12 до 13	24670	10046
с 13 до 14	26848	11372
с 14 до 15	27112	11354
с 15 до 16	29434	11612
с 16 до 17	24316	8156
с 17 до 18	22067	7484
с 18 до 19	19775	6716
с 19 до 20	21183	6828
с 20 до 21	19005	6342
с 21 до 22	15168	5925
с 22 до 23	15134	6111
с 23 до 24	15691	6782

Зам. главного инженера -
Главный энергетик



Карсаков Н.М.